PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	20 / 12 / 2022		Codice ISTAT
1	Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2	Provincia	Piacenza		033
3	Comune	Rottofreno		039
4	Località abitata	Sant'Imento		10004
5	Sezione censuaria			
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000000036	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000020	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						5
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	5	14 C.a.	0	15 Altre strutture	0
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		16	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1025
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO			4
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						36
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						2

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	● sì	○ no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	● sì	○ no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì	● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì	● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì	○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	● sì	○ no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	● sì	○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	● sì	○ no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)			
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	○ Stabile con amplificazioni	○ Instabile		
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee	
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ● Sì ○ No